



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Архангельской области

г.Архангельск, ул. Свободы д. 27, тел. 8(8182) 651494 ф. 8 (8182)651494, E-mail: mchs29@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Архангельск ул. С.Космонавтов д. 51, тел. 8 (8182) 21-51-67, E-mail:ogpnundao@ yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г.Котласа и Котласского района

Архангельская область, г. Котлас, ул. Карла Маркса, д. 6, тел. (81837)26456

E-mail: ogpn09arh@yandex.ru

Предписание № 50/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Кораблик»,

в лице заведующего Зубовой Елены Геннадьевны

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДиПРг. Котласа и Котласского района УНДиПР ГУ МЧС

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

России по Архангельской области от 26 марта 2021 года № 50

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 01 апреля 2021 года по 21 апреля 2021 года Павловой Светланой Леонидовной инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Котласа и Котласского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания детского сада Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Кораблик», расположенного по адресу: 165320 Архангельская область, Котласский район, пос. Шипицыно, ул. Ломоносова, д.11.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с заведующим МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Кораблик» Зубовой Еленой Геннадьевной.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В нарушение требований пожарной безопасности на объекте защиты не обеспечено хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ	01.04.2022г.	

	объекта.			
2	Огнетушители расположены в коридорах на видных местах на высоте более 1,5 метра до верха корпуса.	п. 409 Правил противопожарного режима в РФ	01.04.2022г.	
3	Не представлена уточненная декларация пожарной безопасности при изменении содержащихся в декларации пожарной безопасности № 11227580-137-1.1.7 от 13 апреля 2010 года (в том числе при изменении нормативных документов по пожарной безопасности).	ст. 4; п. 3 ст. 64 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 37 Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности, (утвержденного <u>приказом</u> МЧС России от 16.03.2020 № 171)	01.04.2022г.	
4	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель учреждения не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ	01.04.2022г.	
5	В здании проложена электрическая проводка по горючему основанию.	п.35 (з) Правил противопожарного режима в РФ	01.04.2022г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Котласа и Котласского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области
Павлова Светлана Леонидовна
«21» апреля 2021г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:
Заведующий
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Кораблик»
Зубова Елена Геннадьевна
«21» апреля 2021г.



(подпись)